



## **TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK 2019.**

*Publikálta: Hollósi Tibor (2019.01.27 07:44:42)*

**A tűzoltó készülék egy olyan, tűzoltó anyagot tartalmazó készülék, amelyből a tűzoltó anyagot a belső nyomás hatására irányíthatóan a tűzre lehet lövellni.**

## **TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK 2019.**

**A tűzoltó készülék egy olyan, tűzoltó anyagot tartalmazó készülék, amelyből a tűzoltó anyagot a belső nyomás hatására irányíthatóan a tűzre lehet lövellni.**

Az alábbiakban a vonatkozó szabványokkal összhangban a Felülvizsgálat és karbantartás témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben található megfogalmazás olvasható.

### **Hordozható tűzoltó készülékek**

A Felülvizsgálat és karbantartás témakörű Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben található megfogalmazás szerint a hordozható tűzoltó készülékek az MSZ EN 3-7 szabvány előírásainak megfelelő, legfeljebb 20 kg össztömegű tűzoltó eszközök, amelyek forgalmazáshoz szükséges irattal, rendelkeznek.

Oltóanyagok szerinti csoportosítás:

- porral oltó (ABC, BC, D)
- vízalapú (víz, adalékolt víz, hab, zsír- és olajtűz oltó /F/)
- szén-dioxiddal oltó
- halonnal oltó
- tiszta oltóanyaggal oltó (\*clean agent\*, FM 200 stb.).

### **Mozgatható tűzoltó készülékek**

A mozgatható tűzoltó készülékek olyan, az MSZ EN 1866 szabványsorozat előírásainak megfelelő, 20 kg össztömeg feletti, kézzel szállítható, mozgatható és maximum 150 kg vagy 150 liter névleges töltetmennyiségű tűzoltó eszközök, amelyek forgalmazáshoz szükséges irattal rendelkeznek.

Oltóanyagok szerinti csoportosítás:

- porral oltó (ABC, BC)
- vízalapú (víz, adalékolt víz, hab)
- szén-dioxiddal oltó.

Oltóanyagok névleges töltetmennyisége:

- porral oltó: 25, 50, 100, 150 kg
- vízalapú: 20, 25, 45, 50, 90, 100, 135, 150 liter
- szén-dioxid: 10, 20, 30, 50 kg

**Műszaki követelmény alá nem tartozó (nagy méretű) tűzoltó készülékek, mobil tűzoltó rendszerek**

A műszaki követelmény alá nem tartozó (nagy méretű) tűzoltó készülékek, mobil tűzoltó

rendszerek olyan 150 kg pornál, 150 liter vízalapú oltóanyagnál vagy 50 kg szén-dioxidnál nagyobb névleges töltetmennyiségű tűzoltó készülékek, amelyek forgalmazáshoz szükséges irattal rendelkeznek.

Oltóanyagok szerinti csoportosítás:

- porral oltó (ABC, BC, D)
- vízalapú (víz, adalékolt víz, hab)
- szén-dioxiddal oltó.

Az oltóanyagok névleges töltetmennyisége nincs szabványban meghatározva.

Forrás, további részletek: LÁNGLOVAGOK

Szekszárd, 2019.01.26.

Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tűzoltószövetség